

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: 2025/MC/044
Federführend: Büro des Bürgermeisters	Status: öffentlich Datum: 23.04.2025 Verfasser: Herr A. Müller FBL: Herr A. Müller
Information zu Möglichkeiten Solar auf Dachflächen städtischer Immobilien	
Behandlung	Termin Beratungsfolge

Information:

Der Bürgermeister informiert die Ausschussmitglieder über die Möglichkeiten der Errichtung von Solaranlagen auf Dächern von städtischen Immobilien.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlagen:

Liste der wichtigsten Objekt der Stadt Malchin - Vorprüfung auf Eignung zur Montage von PV-Anlagen

Stadt Malchin	Eignung	Bemerkungen
Rathaus	nicht geeignet	Denkmalschutz
Sparkasse	potenziell geeignet	große Dachflächen, Denkmalschutz ist zu prüfen Statikprüfung während des Umbaues möglich
Grundschule Haus 1	potenziell geeignet	große Dachflächen-Südseite, Denkmalschutz ist zu prüfen
Grundschule Haus 2	potenziell geeignet	große Dachflächen, Denkmalschutz ist zu prüfen
Siegfried-Marcus-Schule Haus 1	nicht geeignet	Statik geprüft, Tragfähigkeit reicht nicht aus
Siegfried-Marcus-Schule Haus 2 (Stadthaus-Bibo)	potenziell geeignet	große Dachfläche, Statikprüfung soll vor dem Umbau erfolgen
TH-Am Zachow	nicht geeignet	Statik geprüft, Tragfähigkeit reicht nicht aus
TH-Grundschule	potenziell geeignet	Statikprüfung erforderlich
Stadthalle (ehem.TH-Lindenstraße)	nicht geeignet	Denkmalschutz, Dach keine Tragreserven
Stadtbauhof	potenziell geeignet	Statikprüfung erforderlich
Feierhalle	nicht geeignet	viele Dachaufbauten
Stadiongebäude	potenziell geeignet	belegt mit Absorbertechnik für Wassererwärmung
Peenebad-Pumpenhaus	potenziell geeignet	belegt mit Absorbertechnik für Wassererwärmung
Peenebad-Umkleide-Personal	potenziell geeignet	belegt mit Absorbertechnik für Wassererwärmung
Peenebad-Multifunktionshalle	potenziell geeignet	30KwP-Anlage verbaut
Duckow		
Gemeindezentrum	potenziell geeignet	Statikprüfung erforderlich
Remplin		
Sportlerheim	potenziell geeignet	Statikprüfung erforderlich
Retzow		
Pferdestall	potenziell geeignet	Statikprüfung erforderlich