

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2016/MC/865
Federführend: Amt für Bau und Liegenschaften		Status: öffentlich
		Datum: 03.05.2016
		Verfasser: Frau C. Pinno
		FBL: Herr J. Banek
Erweiterung Umspannwerk Malchin-Errichtung Trafofundament(10mX 6,30m) Spulenfundament(4,67m x 4,35m) Brandwand 3,75m über Gelände Blitzschutzmast 16m in der Gemarkung Malchin auf dem Flurstück 206/10		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	04.05.2016	Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Das gemeindliche Einvernehmen zur Erweiterung des Umspannwerkes Malchin – Errichtung Trafofundament(10mX 6,30m), Spulenfundament (4,67m x 4,35m), Brandwand 3,75m über Gelände und Blitzschutzmast 16m in der Flur 11 Gemarkung Malchin auf dem Flurstück 206/10 wird erteilt.

Sach- und Rechtslage:

B- Plan Nr.7Am Strauchwerder mit Zweckbestimmung Elektrizität Fläche für Versorgungsanlagen Begünstigter Energieversorgungsunternehmen
§22 KV Entscheidung der Gemeinde
§36 Stellungnahme der Gemeinde

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um einen privaten Bauantrag handelt.

Anlagen:

Bauantragsunterlagen

L e b e n s l a u f

(Beratungsverlauf der Vorlage 2016/MC/865 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

04.05.2016
V/MC/055

Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschluss:

Das gemeindliche Einvernehmen zur Erweiterung des Umspannwerkes Malchin – Errichtung Trafofundament(10mX 6,30m) Spulenfundament (4,67m x 4,35m), Brandwand 3,75m über Gelände und Blitzschutzmast 16m in der Flur 11 Gemarkung Malchin auf dem Flurstück 206/10 wird erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	18
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0